

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE MANHUAÇU/MG**

Pedidos de Esclarecimento

Nº 23 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 47

**02/08/2024 10:18 - Solicitante: 09.159.503/0001-89 - WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA****Pedido** - Referente ao Item 2 (Inversor 150A), qual seria o estimado correto? R\$17.950,00 unitário ou R\$47.836,66 total (R\$ 23.918,33 unit.)?**02/08/2024 12:09****Resposta** - Item 02 do Edital ,valor estimado unitário 23.918,33**02/08/2024 10:29 - Solicitante: 09.159.503/0001-89 - WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA****Pedido** - Referente ao Item 2 (Inversor 150A), qual seria o estimado correto? R\$17.950,00 unitário ou R\$47.836,66 total (R\$ 23.918,33 unit.)?**02/08/2024 12:09****Resposta** - Item 02 do Edital ,valor estimado unitário 23.918,33**05/08/2024 17:31 - Solicitante: 06.861.118/0001-90 - IGDR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA.****Pedido** - Sr. Pregoeiro, Referente ao Item 5 e 6, nossos medidores e da maior parte dos fabricantes do mercado de hidrômetros são com saída pulsada, desta forma, solicitamos que seja aceito com esse saída, pois irá gerar uma maior competitividade e melhor preço para o SAAE. Será aceito?**07/08/2024 14:26****Resposta** - Será aceito com saída pulsada.